

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 17
ул. Сиреневая 16, с. Долгодеревенское, 456510,
телефон/факс (код 8351-44) 5-14-81, электронный адрес: ond_sosnovka@mail.ru

с. Долгодеревенское
(место составления акта)

"23" апреля 2019 г.
(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 30

По адресу/адресам: 456531, Челябинская область, Сосновский район, п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 10А, в пределах территория населенных пунктов Саргазинского сельского поселения (поселок Саргазы, поселок станция Смолино, деревня Таловка, поселок Южно-Челябинский Прииск)

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки органа местного самоуправления № 30 от 22.03.2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации Саргазинского сельского поселения

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"10" апреля 2019 г. с 09 час. 10 мин. до 12 час. 10 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

"23" апреля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 4 ч. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 17 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):


(заполняется при проведении выездной проверки)

Глава Саргазинского сельского поселения Новгородцев В.Ю. 22.03.2019 в 14ч.10 мин. вх. 30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



деятельности и профилактической работы №17 по пожарному надзору – начальник ОНДиПР №17 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области подполковник внутренней службы Окоороков Андрей Валерьевич.

При проведении проверки присутствовали: Глава Администрации Саргазинского сельского поселения Новгородцев Вячеслав Юрьевич.

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Саргазинское сельское поселение Сосновского муниципального района входит в состав Челябинской области. На территории Саргазинского сельского поселения расположено 6 населенных пункта: поселок Саргазы, поселок станция Смолино, поселок Малая Сосновка, деревня Таловка, поселок Южно-Челябинский Прииск, поселок Серозак с населением 4400 человек и числом подворий 2957.

На 23 апреля 2019 года обстановка с пожарами в Саргазинском сельском поселении Сосновского муниципального района Челябинской области по сравнению с АППГ характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 8 пожаров (увеличение на **33,3 %** к АППГ - 6 пожаров);
- на пожарах погибших и травмированных не зарегистрировано.

При росте пожаров на 33,3 % на территории населённых пунктов: п. Саргазы, п. ст. Смолино, д. Таловка, п. Южно-Челябинский Прииск не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. В подтверждение проведения противопожарной пропаганды представлено письмо № 338 от 05.04.2019, в котором разъясняется, что противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности на территории населенных пунктов Саргазинского СП за 2018-2019 года проведена в количестве: п. Саргазы – 356 чел., п. ст. Смолино – 239 чел., д. Таловка – 30 чел., п. Южно-Челябинский Прииск – 30 чел., поселок Серозак – 32 чел., поселок Малая Сосновка – 19 чел., таким образом за 2 года Администрацией обучило 706 человека, в среднем в месяц обучалось 29,4 человека, отсюда следует что при численности населения Саргазинского сельского поселения 4400 человека, потребуется **12,5 лет** чтобы обучить население мерам пожарной безопасности на территории Саргазинского сельского поселения, так в п. Саргазы – 12 лет ($2146/356*2$), п. ст. Смолино – 13 лет ($1518/239*2$), д. Таловка – 15 лет ($228/30*2$), п. Южно-Челябинский Прииск – 6 лет ($87/30*2$).

Среди лиц, владеющих, либо каким-либо образом распоряжающихся имуществом, пострадавших в результате пожара в 2018-2019 годах, а также граждан, от чьих действий (бездействий) произошли данные пожары и загорания, не были обучены мерам пожарной безопасности органами местного самоуправления (предостережения № 4 от 05.02.2018, № 41 от 08.06.2018, № 59 от 08.08.2018 и № 79 от 09.06.2018 о недопустимости нарушений обязательных требований).

Согласно статье 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения, что в свою очередь Администрацией на недостаточном уровне организует и проводит данную работу, то есть, недостатки в проведении данной работы непосредственно влияют на уровень знания гражданами требований пожарной безопасности, что и приводит к возникновению пожаров, причиняющих вред жизни, здоровью граждан, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, что является нарушением части 8 статьи 63 Федерального закона от 04.07.2008 № 123-ФЗ.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	На территории населённых пунктов: п. Саргазы, п. ст. Смолино, д. Таловка, п. Южно-Челябинский Прииск не организовано обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.	Осн.: Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст.1, ст. 19, ст. 25, ст.26; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.6, ст. 63; Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 17.	Администрация Саргазинского сельского поселения
2.	Территории общего пользования не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем в населенных пунктах: п. Саргазы, п. ст. Смолино, д. Таловка, п. Южно-Челябинский Прииск.	Осн.: Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст. 19; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 6, ст. 63; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст. 10; Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 16.	Администрация Саргазинского сельского поселения
3.	На объектах защиты (населенные пункты п. Саргазы, п. ст. Смолино, д. Таловка, п. Южно-Челябинский Прииск) граничащих с лесничествами (лесопарками) не предусмотрено создание защитной противопожарной минерализованной полосы на всей протяженности границы с лесным участком, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. (акты выполненных работ не предоставлены).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 6, ст. 63, ст.69; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст. 10; Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 78.	Администрация Саргазинского сельского поселения
4.	Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) в п. Саргазы, п. ст. Смолино, п. Южно-Челябинский прииск установлено менее 30 метров.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.6, ст. 63, ст.69; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст. 19; СП 4.13130.2013 ст. 4.14.	Администрация Саргазинского сельского поселения, Администрация Сосновского муниципального района

	<p>номером 74:19:2001002:705 – пер Лесной, д 1; 74:19:2001002:533 – пер Лесной, д 3; 74:19:2001002:1130 – пер Лесной, д 6; 74:19:2001002:704 – пер Лесной, д 8; 74:19:2001002:960 – пер Лесной, д 21; 74:19:2001002:667 – пер Лесной, д 9а; 74:19:2001002:668 – пер Лесной, д 9б; 74:19:2001002:1136 – пер Лесной, д 10а; 74:19:2001002:1123 – пер Лесной, д 5а) до лесных насаждений составляет от 3 до 17м.</p> <p>В п. ст. Смолино от жилого дома (кадастровым номером 74:19:2001002:618 – ул. Кедровая, д. 11; 74:19:2001002:617 – ул. Кедровая, д. 13; 74:19:2001002:736 – ул. Нагорная, д 54; 74:19:2001002:618 – ул. Кедровая, д. 11; 74:19:2001002:618 – ул. Кедровая, д. 11; 74:19:2001002:618 – ул. Кедровая, д. 11; 74:19:2001002:618 – ул. Кедровая, д. 11) до лесных насаждений составляет от 3 до 17м.</p> <p>В п. Южно-Челябинский прииск от жилого дома (кадастровым номером 74:19:2001002:542 – пер Нагорный, д 2А; 74:19:2008013:22 – ул. Полевая, д 3; 74:19:0000000:15179 – ул. Полевая, д. 2-1; 74:19:2008013:23 – ул. Полевая, д. 2-2; 74:19:2008011:56 – ул. Солнечная, д 1; 74:19:2008011:57 – участок по генплану б/н; 74:19:2008003:74 – ул Солнечная, д 22а; 74:19:2008003:76 – ул Солнечная, д 25б; 74:19:2008003:75 – уч б/н) до лесных насаждений составляет 1,5м., до 6 м.</p>		
5.	<p>Не организовано проведение проверки не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов пожарных гидрантов в населенных пунктах: п. Саргазы, п. ст. Смолино, д. Таловка.</p>	<p>Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.6, ст.62, ст. 63; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст.10, ст. 19; Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ст. 12; СП 8.13130.2009 п.5.2, п.8.6; Правила противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.16, п. 55, п.75, п.80; Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225</p>	<p>Администрация Саргазинского сельского поселения</p>
6.	<p>Населенный пункт п. ст. Смолино (с северной стороны, за ж/д переездом) не оборудован наружным противопожарным водоснабжением.</p>	<p>Осн.: Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» ст. 10, ст.19; Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 6, ст.62, ст. 63, ст.68; СП8.13130.2009 п.п. 1 п. 4.1, п.5.1., п.8.6, п.9.10, п.9.11; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.16, п. 80</p>	<p>Администрация Саргазинского сельского поселения</p>

7.	Не предусмотрен проезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров в населенном пункте п. ст. Смолино по ул. Нагорная, ул. Солнечная и ул. Лесная рядом с СНТ Лесное (перекрыты металлическими шлагбаумами).	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.4 ст.6, ст. 63; Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» ст. 19; СП 4.13130.2013 п.8.17; Правила противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п.75.	Администрация Саргазинского сельского поселения
----	--	--	---

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено ----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

<p>(подпись проверяющего)</p> <p>Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):</p> <p>(подпись проверяющего)</p>	<p>(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)</p> <p>(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)</p>
---	---

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 30/1/6 от 23.04.2019 года.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ А. В. Окороков

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Глава Администрации Саргазинского сельского поселения Новгородцев Вячеслав Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"23" апреля 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)